

Electrical Power Industries  
Laboratories Co. (J.S.)

شماره: ۳۱۹۴۷

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۹

بنام خدا

**E.P.I.L.**

شرکت آزمایشگاه‌های صنایع برق  
(سهامی خاص)

## گواهی انجام آزمون

بدینوسیله گواهی می‌شود که پیرو درخواست شرکت محترم فارسیان به شماره ۱۷۹۳-۸۹۲ مورخ

۸۹/۰۲/۲۶ مبنی بر آزمون IP4X (IP40) بر روی یک دستگاه کلید مینیاتوری ( INDO KOPP-

C16) با قاب TEC آزمون مربوط بر روی نمونه با شماره سریال ۳۰۹۱۲ و قاب در شرکت آزمایشگاههای

صنایع برق مطابق استاندارد IEC60529 انجام گرفته است. طبق شرایط استاندارد مورد قبول می‌باشد.

قابل توجه اینکه گزارش تفصیلی آزمون متعاقباً توسط این شرکت ارسال خواهد گردید

مدیریت تست و بازرسی  
دزفولیان  
شرکت آزمایشگاههای صنایع برق  
(سهامی خاص)

### The Agent of KEMA in Iran

Office: 3<sup>rd</sup> floor, No.186, After Mafateh Crossway,  
Motahari Ave. Tehran-Iran, Zip Code: 1575943551  
Tel: (+9821) 88831988 Telfax: (+9821) 88842378  
Lab. : Kawosh Research City , Supa Blv.,  
8th km. Karaj-Qazvin Freeway, Iran.  
Tel: (+98261) 9208380-5  
Telfax: (+98261) 9208385

### نماینده رسمی KEMA هلند در ایران

دفتر: تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان مفتح، پلاک ۱۸۶، طبقه سوم  
تلفن: ۱۵۷۵۹۴۳۵۵۱  
تلفن: ۸۸۸۳۱۹۸۸ - ۰۲۱ تلفکس: ۸۸۸۴۲۳۷۸ - ۰۲۱  
آزمایشگاه: کیلومتر ۸ اتوبان کرچ - قزوین، بلوار سویا شهرک تحقیقاتی کاوش  
تلفن: ۰۲۶۱-۹۲۰۸۳۸۰۰۵  
تلفکس: ۰۲۶۱-۹۲۰۸۳۸۵

www.eepil.com

E-mail: manager@eepil.com: پست الکترونیک